



Jürgen Schlösser Armaturen

Deklaracja wartości użytkowych numer 335

1. **Unikalny niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**
według normy EN215 :2007-11:
 - Zawory termostatyczne z nastawą wstępną ;
 - Głowice termostatyczne THN - : C093100301, 60100000007, 9583100003, C093100303, 60100000018, C093100302, 60100000015 , THE, THZ, THL, THS i THX; THSF (95901100888) i THX, wszystkie wersje, antykradzieżowe, z blokadą na 16 stopni C
 - Głowice termostatyczne THL, THS i THX z czujnikami wyniesionymi i czujnikami kontaktowymi.
 - Zawory przyłączeniowe do grzejników z wkładkami termostatycznymi, kody: C093100401, C093100402, C093100403, C093100404, 60100000008, 60100000009, 60100000017, 60100000016;
2. **Oznaczenie produktu:**
Kody produktów są umieszczone na etykietach które znajdują się na opakowaniach;
3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu:**
Zgodnie z normą EN215 :2007-11:
Głowice termostatyczne są instalowane w systemach centralnego ogrzewania w budynkach na zaworach termostatycznych oraz wkładkach termostatycznych;
4. **Nazwa i adres kontaktowy producenta:**
Jürgen Schlösser Armaturen GmbH, Am Dassenborn 14, 57482 Wenden, Niemcy;
www.juergen-schloesser-armaturen.de .
5. **Autoryzowani przedstawiciele:** nie dotyczy;
6. **System lub systemy oceny I weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktów:**
ISO 9001-2008;
7. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną – nie dotyczy;**
8. **Europejska ocena techniczna – nie dotyczy;**
9. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Wartości użytkowe zasadniczych charakterystyk:

- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - Pmax - 10 bar
- Maksymalna temperatura cieczy - 120°C


Zakres nastaw temperatur głowic termostatycznych:

głowica termostatyczna z czujnikiem kontaktowym +20°C - +50°C

głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym i czujnikiem wyniesionym +5°C - +30°C;

10. Wartości użytkowe produktów o których mowa w punkcie 1 i 2 są zgodne z wartościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wartości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Podpis osoby upoważnionej:



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Industriegebiet Südwest
D-57682 Hulsborn
Telefon 02762/979277, Fax 979279